

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Темрюкского района**
 353500 г. Темрюк ул. Таманская, 69
 тел./факс: (86148) 6-01-60

**Предписание № 50/1/4
 по устранению нарушений требований пожарной безопасности
 МБОУ СОШ №17 МОТР,**

Директор МБОУ СОШ №17 МОТР Бычиной И.А.

с 16 часов 00 минут 11.04.2016 года по 15 часов 00 минут 06.05.2016 года проведена внеплановая проверка зданий, помещений МБОУ СОШ №17 МОТР по адресу: пос. Ильич, ул. Ленина, 36, с целью контроля за исполнением ранее выданного предписания ОНД Темрюкского района 166/1/7 от 07.10.2015 года, совместно с директором Бычиной И.А.

В целях устранения, выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ Преписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
1	2		3	4
1.	Отсутствует эвакуационное освещение в соответствии со СНиП 23.05-95.	п.6.22 СНиП 21-01-97*	10.09.16	
2.	Здание не оборудовано автоматическим каналом передачи извещения о пожаре в подразделения пожарной охраны	(ст. 83 п. 7 ФЗ № 123 от 22.07.2008, п. 14.4 СП 5.13130.2009)	10.09.16	
3.	Здание школы не обеспечено запасом воды для целей наружного пожаротушения.	п.2.11 СНиП 2.04.02-87.	10.09.16	
4.	На объекте отсутствует проектная документация (разработанная и	п. 61 Пост. Правит. РФ от 25.04.2012 г.	10.09.16	

утвержденная в установленном порядке) на систему противопожарной защиты.	№ 390.		
--	--------	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ст. дознаватель ОНД и ПР
Темрюкского района
майор внутренней службы
П.П. Чарухин

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 01 » 12 2016 г.

(подпись)

М.П. П.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

« 01 » 12 2016 г.

(должность, фамилия, инициалы)